



**ИНТЕР РАО
ЭКСПОРТ**

119435, Россия, г. Москва
ул. Большая Пироговская, 27, строение 1
Тел.: +7 (495) 664-88-40 Факс: +7 (495) 664-88-41
email: contact@interraoexport.ru web: http://irao-export.ru

11.07.2018 № 3Д/250.18.00050/10

Разъяснения № 5 положений Закупочной документации

В соответствии с п. 3.4. Закупочной документации по проведению процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации, изготовлению и поставке паровых турбин и турбогенераторов, надзору за наладкой паровых турбин и турбогенераторов по объекту «Увеличение мощности тепловых электростанций «Восточная Гавана» в Санта-Крус-Дель-Норте, провинция Маябеке, на 3 блока 200 МВт и «Максимо Гомес» в г. Мариэль, провинция Артемиса, на 1 блок 200 МВт, с использованием в качестве топлива сырой кубинской нефти» для нужд ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» (Лот 250.18.00050), в ответ на запрос потенциального участника, направляем следующие разъяснения:

Вопрос 1:

В отношении технической части Закупочной документации просим Вас пояснить, допускается ли применение в схеме ПТУ гидрозатворов колодезного типа глубиной до 15 м, которые устанавливаются в заглублённой в грунте вертикальной скважине?

Разъяснения:

Принимая во внимание, что установка на ТЭС глубинных гидрозатворов колодезного типа (глубиной до 15.0 м) является устаревшим решением, имеющим в настоящее время современные технологичные альтернативы, а также, учитывая, что на площадке строительства ТЭС грунтовые воды (морская вода) неглубокого залегания и эти воды обладают высокой коррозионной активностью, выполнить установку таких гидрозатворов и обеспечить их длительную нормальную эксплуатацию будет проблематично. Исходя из этого, Генпроектировщик считает применение глубинных затворов колодезного типа технически нецелесообразным.

Вопрос 2:

Просим рассмотреть и согласовать возможность продления на 30 календарных дней срока предоставления конкурсной заявки.

Разъяснения:

В настоящее время Закупочной комиссией рассматривается вопрос о возможности продления срока подачи заявок. В случае принятия такого решения, Уведомление о внесении изменений в Закупочную документацию будет размещено на сайте Общества в соответствии с требованиями Закупочной документации.

Председатель
Закупочной комиссии

О.Ю.Тарасов