



ИНТЕР РАО ЭКСПОРТ

119435, Россия, г. Москва
ул. Большая Пироговская, 27, строение 1
Тел.: +7 (495) 664-88-40 Факс: +7 (495) 664-88-41
email: contact@interraoexport.ru web: http://irao-export.ru

0207.18? № 3Д/250.18.00050/05

Разъяснения № 2 положений Закупочной документации

В соответствии с п. 3.4. Закупочной документации по проведению процедуры закупки на право заключения договора на оказание услуг по разработке документации, изготовлению и поставке паровых турбин и турбогенераторов, надзору за наладкой паровых турбин и турбогенераторов по объекту «Увеличение мощности тепловых электростанций «Восточная Гавана» в Санта-Крус-Дель-Норте, провинция Маябеке, на 3 блока 200 МВт и «Максимо Гомес» в г. Мариэль, провинция Артемиса, на 1 блок 200 МВт, с использованием в качестве топлива сырой кубинской нефти» для нужд ООО «ИНТЕР РАО-Экспорт» (Лот 250.18.00050), в ответ на запрос потенциального участника, направляем следующие разъяснения:

Вопрос:

В технической части Закупочной документации Лот 250.18.00050 «Разработка документации, изготовление и поставка паровых турбин и турбогенераторов, надзор за наладкой паровых турбин и турбогенераторов» в отношении системы возбуждения появилось требование к наличию в комплекте поставки резервной системы возбуждения.

В Техническом Задании на поставку оборудования, работ и услуг по объекту Лот 250.18.00050 (Файл «Техническое задание на ПТУ.pdf») на стр. 19 указано:

«...Необходимо предусмотреть резервную **двухканальную** систему возбуждения, запитываемую от КРУ 6 кВ.»

В Технических требованиях на выбор и поставку паровой турбины, включая генератор EH30N17-40UNG-0002-TD (файл «Приложение № 3 EH30N17-40UNG-0002-TD REV.0_ТЭС ВГ.pdf») на стр. 26 в п. 2.7.2 нет упоминаний о двухканальности резервной системы возбуждения.

Аналогично по объекту ТЭС «Максимо Гомес»

Просим пояснить, какой документ в части требований к резервной системе возбуждения является первичным.

Разъяснения:

Просим руководствоваться п. 3.2.4 Приложения №1 к Закупочной документации (Техническое задание на поставку оборудования, работ и услуг по объекту «Увеличение мощности тепловых электростанций «Восточная Гавана» в Санта-Крус-дель-Норте, провинция Маябеке, на 3 блока 200 МВт и «Максимо Гомес» в г. Мариэль, провинция Артемиса, на 1 блок 200 МВт, с использованием в качестве топлива сырой кубинской нефти». Лот № 250.18.00050 «Разработка документации, изготовление и поставка паровой турбины и генератора, монтаж паровой турбины и генератора, надзор за наладкой паровой турбины и генератора):

3.2.4. В случае разночтений требований настоящего Технического задания с Приложениями к нему, приоритет имеют требования настоящего Технического Задания.

En caso de diferencias entre los requisitos de la presente Tarea Técnica y sus Anexos, tendrán prioridad los requisitos de la presente Tarea Técnica.

Председатель
Закупочной комиссии

О.Ю.Тарасов