



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ						
№ п/п	Наименование	Кол-во	Прим.	№ п/п	Наименование	Кол-во
13	РРОУ 13.7/0.12МПа	1		1	Котел пылеугольный паровой Е-550-13.8-560 КГТ	3
14	РОУ 13.7/1.1МПа	1		2	Паротурбинная установка Тп-124-12.8 NG	2
15	РОУ 13.7/0.12МПа	1		3	Деаэратор подпитки котлов	3
16	РОУ 13.7/2.7МПа	1		4	Деаэратор подпитки котлов вакуумный	1
17	Расширитель продувки 1 ступени	1		5	Деаэратор подпитки теплосети	1
18	Расширитель продувки 2 ступени	1		6	Бак запаса конденсата	2
19	Питательный насос	4		7	Подогреватель хим. обессоленной воды	1
20	Подкачивающий насос	2		8	Подогреватель сырой воды	1
21	Сетевой насос	2		9	Подогреватель ВД 1 ступени	1
22	Сетевой насос	2		10	Подогреватель ВД 2 ступени	1
23	Насос подпитки тепловой сети	1		11	Основной бойлер ПСВ-500-3-23	2
24	Насос подачи хим. обессоленной воды	1		12	Пиковый бойлер ПСВ-500-14-23	2
25	Насос подачи сырой воды	1				

Номинальная электрическая мощность объекта - 240 МВт
Номинальная тепловая мощность объекта - 520 Гкал/ч

* Тип и характеристика оборудования уточняется

						Строительство ТЭЦ 240МВт (г. Кокшетау)			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Основные технические решения	Стадия	Лист	Листов
						Тепловая схема			